



231800101079

# 湘西自治州疾病预防控制中心

Xiang Xi Tujia And Miao National Autonomous Prefecture Centre For Disease Control And Prevention

## 检测报告

TEST REPORT

检验检测专用章

样品受理编号: 2024W307 号

(Samples accepted Number)

样品名称: 末梢水

(Sample Name)

样品来源: 吉首市城市供水总公司钟家寨水厂

(Sample Source)

# 湘西自治州疾病预防控制中心 卫生学评价意见书

州环卫评字(2024)第W307号

样品名称	末梢水	样品来源	吉首市城市供水总公司钟家寨水厂
样品数量	1L×3、500ml×3、250ml×1、20ml×1	采样地点	州疾控中心检验楼6楼理化分析室(一)
采样单位	湘西自治州疾病预防控制中心	采或(送)样人	彭奇志、唐莎、全李涛
样品状态及包装	液态*聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌袋、顶空瓶	报告单号	第2024W307号
检测项目	见检测结果报告单		

## 卫生学评价意见:

2024年10月17日,湘西自治州疾病预防控制中心(湘西自治州公共卫生检测检验中心)对州疾控中心检验楼6楼理化分析室(一)的末梢水进行了监测采样,检测结果见第2024W307号检测结果报告单,所检30个项目均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2022)。

(本评价仅对本次监测采样负责)

以下空白。



制作人:唐莎

审核人:唐莎

签发人:全李涛

2024年11月08日



231800101079

# 湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心 卫生检测结果报告单

第 1 页共 2 页

样品受理编号: 2024W307

样品名称	末梢水	样品来源	吉首市城市供水总公司钟家寨水厂
样品规格及数量	1L×3、500mL×3、250mL×1、20mL×1	采样地点	州疾控中心检验楼6楼理化分析室一
采样单位	湘西州疾病预防控制中心	采样日期	2024年10月17日
生产厂家		收样日期	2024年10月17日
采样人	彭奇志、唐莎、全李涛	检验日期	2024年10月17日
样品包装及状态	液态*聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌袋、顶空瓶	检毕日期	2024年11月7日
检测项目	见下	检验依据	见下

检测结果:

序号	检验项目	单位	检验结果	限值	检验方法
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2023 中 5.1
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	GB/T5750.12-2023 中 7.1
3	菌落总数	CFU/mL	1	100	GB/T5750.12-2023 中 4.1
4	砷	mg/L	0.00073	0.01	GB/T5750.6-2023 中 4.5
5	镉	mg/L	<0.00006	0.005	GB/T5750.6-2023 中 4.5
6	铬(六价)	mg/L	<0.0040	0.05	GB/T5750.6-2023 中 13.1
7	铅	mg/L	0.00018	0.01	GB/T5750.6-2023 中 4.5
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T5750.6-2023 中 11.1
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T5750.5-2023 中 7.1
10	氟化物	mg/L	0.101	1.0	GB/T5750.5—2023 中 6.2
11	亚硝酸盐	mg/L	0.237	0.7	GB/T5750.10—2023 中 20.2
12	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.989	10	GB/T5750.5—2023 中 6.2
13	氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T5750.5-2023 中 11.1
14	二氧化氯	mg/L	0.08	0.02-0.8	GB/T5750.11-2023 中 8
15	色度	铂钴色度单位	<5	15	GB/T5750.4—2023 中 4.1
16	浑浊度	NTU(散色浑浊度单位)	<0.5	1	GB/T5750.4—2023 中 5.1
17	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T5750.4—2023 中 6.1
18	肉眼可见物		无	无	GB/T5750.4—2023 中 7.1
19	PH		7.6	6.5-8.5	GB/T5750.4—2023 中 8.1





231800101079

# 湘西土家族苗族自治州疾病预防控制中心 卫生检测结果报告单

样品受理编号：2024W307

第 2 页 共 2 页

样 品 名 称	末梢水	收 样 日 期	2024 年 10 月 17 日
检 验 项 目	见下	检 毕 日 期	2024 年 11 月 7 日

检测结果：

序号	检验项目	单位	检验结果	限值	检验方法
20	铝	mg/L	0.014	0.2	GB/T5750.6-2023 中 4.1
21	铁	mg/L	0.0243	0.3	GB/T5750.6-2023 中 4.5
22	锰	mg/L	0.00090	0.1	GB/T5750.6-2023 中 4.5
23	铜	mg/L	0.00178	1.0	GB/T5750.6-2023 中 4.5
24	锌	mg/L	0.0090	1.0	GB/T5750.6-2023 中 4.5
25	氯化物	mg/L	2.15	250	GB/T5750.5-2023 中 6.2
26	硫酸盐	mg/L	25.6	250	GB/T5750.5-2023 中 6.2
27	溶解性总固体	mg/L	203	1000	GB/T5750.4-2023 中 11
28	总硬度（以 $\text{CaCO}_3$ 计）	mg/L	159	450	GB/T5750.4-2023 中 10.1
29	高锰酸盐指数（以 $\text{O}_2$ 计）	mg/L	0.80	3	GB/T5750.7-2023 中 4.1
30	三氯甲烷	mg/L	0.0002	0.06	GB/T5750.8-2023 中 4.3

以下空白

检验人：孔令军、张华爱、向合彬、王园园、吴天骄、田晟、游建、吴永慧、龙元香、彭玉峰、程甲

报告制作人：杨慧智

审核人：吴天骄、赵路

签发人：

签发日期：2024 年 11 月 7 日

